

Kontrollplan PBL för: Kolonistuga

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör:
- Åtgärd: **Nybyggnad av Kolonistuga**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Malin Arvidsson, sökande
- Entreprenadform: *egen regi*

Projektering

Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Byggherre (B)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejl.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Byggherre (B)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejl.se</i>	

Entreprenörer och utförare

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen	Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras	Datum för kontrollen	Signatur av kontrollanten (hela signaturen)
Kontrollera att placering av byggnaden stämmer överens med inlämnade handlingar	Visuellt	Situationsplan	Byggherre (B)	Kontrollplan	Innan resning av stommen		
Kontrollera att fundamentet/ grundläggning stämmer överens med inlämnade handlingar	Visuellt	Konstruktionsritning/ monteringsanvisning	Byggherre (B)	Kontrollplan	Vid grundläggning		
Kontrollera att väggar och tak stämmer överens med inlämnade handlingar	Visuellt	Konstruktionsritning/ monteringsanvisning	Byggherre (B)	Kontrollplan	Vid stomresning		
Kontrollera att rätt brandklass på väggar och fönster uppfylls mellan byggnader som ligger inom 8 meter ifrån varandra.	Visuellt, mätning	Brandklass EI 30 gäller på en av väggarna inom 8 meter mellan småhus och komplementbyggnad. Fönsterklassning varierar beroende på avstånd, se tabell 5:611 i BBR.	Byggherre (B)	Kontrollplan	Innan och under byggnation		
Kontrollera att färg och gestaltning stämmer överens med redovisade handlingar	Visuellt	bygglovshandlingar/ ansökan	Byggherre (B)	Kontrollplan	Innan och efter byggstart		

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur _____

Byggherrens namnförtydligande: