

## Kontrollplan PBL för: Uterum

### Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör:
- Åtgärd: **Nybyggnad av uterum**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Malin Arvidsson, sökande
- Entreprenadform: *egen regi*

### Projektering

*Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.*

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Byggherre (B)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejl.se</i>	

### Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Byggherre (B)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejl.se</i>	

## Entreprenörer och utförare

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen	Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras	Datum för kontrollen	Signatur av kontrollanten (hela signaturen)
Kontrollera att placering av byggnaden stämmer överens med inlämnade handlingar	Visuellt	Situationsplan	Byggherren (B)	I kontrollplan	Innan resning av stommen		
Kontrollera att fundamentet/ grundläggningen stämmer överens med inlämnade handlingar	Visuellt	Konstruktionsritning/ monteringsanvisning	Byggherren (B)	I kontrollplan	Vid grundläggning		
Kontrollera att väggar och tak överensstämmer med inlämnade handlingar	Visuellt	Konstruktionsritning/ monteringsanvisning	Byggherren (B)	I kontrollplan	Vid stomresning		
Kontrollera att rätt brandklass på väggar och fönster uppfylls mellan byggnader som ligger inom 8 meter ifrån varandra	Visuellt	Brandklass EI 60 gäller generellt som brandgräns mellan småhus inom 8 meter mellan varandra. Se tabell 5:611 i BBR för olika villkor.	Byggherren (B)	I kontrollplan	Innan och under projektstart		
Kontrollera att glas som placeras upp till 0,6 meter över golv är säkerhetsglas	Fraktsedel	BBR 8:353	Byggherren (B)	I kontrollplan	Innan montering		
Kontrollera att fukt känsliga material väderskyddas	Visuellt	BBR 6:52 och 6:53	Byggherren (B)	I kontrollplan	Under byggnation		
Kontrollera att elsäkerheten är uppfylld	Mätning	BBR 8:8	Byggherren (B)	I kontrollplan	I slutskedet		

## Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur \_\_\_\_\_

Byggherrens namnförtydligande: