Parametrar i resp. provtyp			
Råvatten	**Parametrar** (Finns även i B, förutom*)	**Åtgärdsgräns Råvatten**	
	Escherichia coli (E.coli)	Påvisad	
	intestinala enterokocker	Påvisad	
	koliforma bakterier	Påvisad	
	somatiska kolifager* (vid behov)	50 (antal/100 ml)	
	färg		
	konduktivitet		
	mangan (endast grundvattentäkt)		
	pH		
	turbiditet		

Dricksvatten provgrupp B	**parametrar**	**Gränsvärde utgående**	**Gränsvärde hos användare**
	Escherichia coli (E. coli)	Påvisad	Påvisad
	Intestinala enterokocker	Påvisad	Påvisad
	Koliforma bakterier	Påvisad	Påvisad
	Långsamväxande bakterier		Ingen onormal förändring
	Mikrosvamp		100 (antal/100 ml)
	Aktinomyceter		100 (antal/100 ml)
	Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring
	Clostridium perfringens, inbegripet sporer		Påvisad
	Mikrocystin-LR (fr. 2026)		1,0 µg/l
	Akrylamid (endast vid kontakt med polymer)		0,1 µg/l
	Antimon		10 µg/l
	Arsenik		5 µg/l
	Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid		0,03 µg/l
	Bekämpningsmedel – enskilda		0,1 µg/l
	Bekämpningsmedel – totalhalt		0,5 µg/l
	Bensen		1,0 µg/l
	Bens(a)pyren		0,01 µg/l
	Bisfenol A		2,5 µg/l
	Bly		5,0 µg/l
	Bor		1,5 mg/l
	Bromat		10 µg/l
	Cyanid		50 µg/l
	1,2-dikloretan		3,0 µg/l
	Epiklorhydrin (vid kontakt med polymer)		0,1 µg/l
	Fluorid		1,5 mg/l
	Halogenerade ättiksyror (HAA) (om desinfektionsmetod han skapa HAA)		60 mg/l

	Indikativ dos (endast vid överstigen Alfa-, Beta eller tritium-nivå)		0,1 mSv
	Kadmium		0,5 µg/l
	Klor (total) (endast vid klordesinfektion)	0,4 mg/l	
	Klorat (endast då det genereras av desinfektionsmetod, t.ex klordioxid)		0,7 mg/l
	Klorit (endast då det genereras av desinfektionsmetod, t.ex klordioxid)		0,7 mg/l
	Koppar		2,0 mg/l
	Krom		25 µg/l
	Kvicksilver		1,0 µg/l
	Nickel		20 µg/l
	Nitrat		50 mg/l
	Nitrit ska ingå i A om kloramin används i beredningen	0,1 mg/l	0,5 mg/l
	Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)		0,1 µg/l
	Selen		20 µg/l
	Tetrakloreten och trikloreten		10 µg/l
	Trihalometaner (THM) – totalt		100 µg/l
	Uran		30 µg/l
	Vinylklorid (vid kontakt med polymer)		0,5 µg/l
	(Indikatorparametrar nedan)		
	Aluminium		200 µg/l
	Ammonium		0,5 mg/l
	Färg	15 mg/l	30 mg/l
	Järn	100 µg/l	200 µg/l
	Kalcium		100 mg/l
	Klorid		250 mg/l
	Konduktivitet		2500 µS/cm vid 20°C
	Lukt		Tydlig
	Magnesium		30 mg/l
	Mangan		50 µg/l
	Natrium		200 mg/l
	Oxiderbarhet (permanganatindex)		5,0 mg/l O_2
	pH	pH 10,5	pH 6,5 - 9,5
	Smak	Tydlig	Tydlig
	Sulfat	250 mg/l	250 mg/l
	Totalt organiskt kol (TOC)	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring
	Turbiditet	0,5 FNU/FTU/NTU	1,5 FNU/FTU/NTU
	PFAS 21 (fr. 2026)		100 ng/l
	PFAS 4 (fr. 2026)		4,0 ng/l
	Tritium (vid antropogen tritiumkälla)		100 Bq/l
	Radon		100 Bq/l
	Total alfaaktivitet		0,1 Bq/l
	Total betaaktivitet		1,0 Bq/l

Dricksvatten provgrupp A	**Parametrar** (Finns även i B)		
	Escherichia coli (E.coli)	Påvisad	Påvisad
	intestinala enterokocker	Påvisad	Påvisad
	koliforma bakterier	Påvisad	Påvisad
	odlingsbara mkroorganismer	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring
	långsamväxande bakterier		Ingen onormal förändring
	Aluminium		200 µg/l
	Färg	15 mg/l	30 mg/l
	Järn	100 µg/l	200 µg/l
	Konduktivitet		2500 µS/cm vid 20°C
	Lukt		Tydlig
	Mangan		50 µg/l
	pH	pH 10,5	pH 6,5 - 9,5
	Turbiditet	0,5 FNU/FTU/NTU	1,5 FNU/FTU/NTU
	Smak	Tydlig	Tydlig
	Ammonium (endast vid kloramin i beredning)		0,5 mg/l
	Nitrit (endast vid kloramin i beredning)		0,5 mg/l